

115 年度臺灣南投地方檢察署建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目		建築物附屬設施										備註		
項次	項目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
		建築物 公共安 全檢查	升降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
南投司法 大廈	辦理情形	✓	✓	✓	✓	△	/	/	/	✓	/	/	✓	

備註: 已完成 ✓、辦理中 △ (應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成 X (已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及 /

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	南投司法大廈	南投縣南投市中興路 757、759號	每2年1次	聯亞建築物公共安 全檢查有限公司	南投縣政府	114年	115年1月1日至 116年12月31日	
2	臺灣南投地方法 院本院及檢察署 宿舍	南投縣南投市府南二路 29號	每2年1次	聯亞建築物公共安 全檢查有限公司	南投縣政府	114年	114年1月1日至 115年12月31日	

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報

頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

承辦人員核章：



單位主管核章：



昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	下半年度實際保養日期					備註	
									7月	8月	9月	10月	11月		12月
1	臺灣南投 地方檢察 署	南投縣南 投市中興 路757號	52B0067 52	每年1次	華宏機電有 限公司(改 名天展電梯 有限公司)	台灣昇降 設備檢查 促進安全 協會	115/3/ 29	每月2 次	1140711 1140725	1140814 1140826	1140912 1140926	1141015 1141030	1141117 1141128	1141211 1141226	
	臺灣南投 地方檢察 署	南投縣南 投市中興 路757號	52B0071 52	每年1次	華宏機電有 限公司(改 名天展電梯 有限公司)	台灣昇降 設備檢查 促進安全 協會	115/3/ 29	每月2 次	1140711 1140725	1140814 1140826	1140912 1140926	1141015 1141030	1141117 1141128	1141211 1141226	

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

承辦人員核章:

錄事
李立文

單位主管核章:

代理科長
黃裕冠

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	南投司法大廈	南投縣南投市中興路757、759號	88投縣建管使字第0209號	B1~4F	1年1次	114	洲昇消防安全設備有限公司	消士證字第0356號	符合	2025/5/22	115年5月前	

備註：請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修

報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

承辦人員核章：



單位主管核章：



高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備 檢驗維護 業名稱	專任電氣 技術人員 執照號碼	依規定每 個月應辦 理之檢 驗日期 (最近 1 次 實際辦理 檢 驗日期)	檢驗方式	檢驗 結果	完成改善並報 地方主管機關 備查日期	預定下次 檢測月份	自行委外 辦理維護 保養頻率	備註
1	南投司 法大廈	南投縣南投 市中興路 757 號	17-27-8491- 00-1	青大電 機技術 顧問有 限公司	AJ50009 0-1	114/11/1	停電檢 驗	合格	■ 已完成	115 年 4 月	每年 1 次	

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

承辦人員核章：


單位主管核章：

